

## Résultats principaux RT2005

## Label BBC-Effinergie : Bâtiment

### Conditions d'obtention pour un bâtiment à usage autre qu'habitation

Objectif de consommation maximale	Rapport SHON/SHAB max	Perméabilité max	RT 2005	UBâtMax - 30%
75 kWh <sub>ep</sub> /m <sup>2</sup> .an	pas de condition	Pas de condition	Garde-fous et Tic	Pas de condition

### Vérification des conditions sur le bâtiment

SHON	SHAB	SHON/SHAB	SHON BBC	BBC 2005
3463.00 m <sup>2</sup>	3171.44 m <sup>2</sup>	---	3463.00 m <sup>2</sup>	OUI
Perméabilité	Cep BBC	Cep BBC corrigé	UBât	UBât <= UBâtMax - 30%
---	74.29 kWh <sub>ep</sub> /m <sup>2</sup> .an	74.29 kWh <sub>ep</sub> /m <sup>2</sup> .an	0.57 W/m <sup>2</sup> .K	---

Bâtiment éligible au label BBC-Effinergie

### Affichages complémentaires

Usage	Consommation (kWh/m <sup>2</sup> )	Emissions CO2 (kgCO2/m <sup>2</sup> )	Besoin couvert Enr (%)
Chauffage	1.07	0.19	0.00
Refroidissement	8.83	0.35	0.00
Production d'eau chaude sanitaire	0.00	0.00	0.00
Ventilateurs	1.68	0.14	0.00
Eclairage	16.05	1.35	0.00
Auxiliaires	1.17	0.10	0.00

### Résultats BBC-Effinergie (résultats par m<sup>2</sup> de SHON)

